

Eisen aan het aanleggen, hebben, gebruiken en instandhouden van lozingspunten van schoon hemelwater.

Versie 15-12-2021

- a. Voor lozing op het oppervlaktewater is toestemming van Havenbedrijf Moerdijk nodig, en verder van
 - Rijkswaterstaat in geval van lozing op een haven
 - Waterschap Brabantse Delta in geval van lozing op een sloot/watergangVoor beide instanties kunt u terecht bij het Omgevingsloket (bijvoorbeeld via www.olo.nl).
- b. Ter plaatse van een lozingspunt dient in het talud een uitstroombak van beton aangebracht te worden, inclusief afwerking van het talud, aansluitend op de uitstroomvoorziening d.m.v. waterbouwasfalt. (Dikte 0,2 m, over een breedte van 1 m op beide kanten tot bovenkant talud.)
- c. Ter plaatse van een lozingspunt in de haven dient bij damwandconstructies een uitlaat in de damwand worden gemaakt volgens bijlage *detail doorvoer kade.pdf*.
- d. Bij oeverconstructies dient een uitlaat in de oever te worden gemaakt volgens onderstaand beeld:



Verder, indien het een doorlaat in een glooiing betreft

- dient een uitstroombak toegepast te worden met een helling die overeenkomt met de helling van de glooiing;
- dient de bak te worden opgenomen in de glooiings- of oeverconstructie;
- dient onder die constructie filterend geotextiel te worden aangebracht, aan de hoeklijnen van de uitstroombak te worden vastgemaakt en aan de achterzijde rond de buis te worden vastgemaakt;
- dient de uitstroombak aan de zijkanten en de uitstroomzijde over een breedte van circa een meter voorzien te zijn van waterbouwasfalt over de stortsteen, waarmee de stortsteen direct rond de bak goed wordt vastgelegd;

Indien het een harde oeverbescherming betreft, dient u in nader overleg met Havenbedrijf Moerdijk de juiste constructie vast te stellen;

- e. De lozingsvoorzieningen dient te worden voorzien van
 - Afsluiter constructies ter hoogte van de perceelsgrens in geval van calamiteiten;
 - Terugslagkleppen in geval van hoogwater.
- f. Via de krachtens een toestemming toegestane lozing mag uitsluitend schoon water worden geloosd;

- g. Het te lozen hemelwater ter plaatse van het lozingspunt kan als niet-verontreinigd worden gekarakteriseerd, indien de navolgende parameters onderstaande grenswaarden niet zullen overschrijden:

Parameter	Gemiddeld *	Steekmonster	Eenheid
Zuurgraad		6,5 < pH <9	mg/l
Chemisch zuurstofverbruik (CZV)	60	120	mg/l
Biochemisch zuurstofverbruik	5	10	mg/l
N-totaal **	5	10	mg/l
Zware metalen als som van de metalen koper, chroom, lood en zink		0,25	mg/l
Minerale olie	3	6	mg/l
Chloride		200	mg/l

* onder gemiddelde wordt verstaan het rekenkundig gemiddelde van 10 willekeurig genomen steekmonsters, waarbij tussen elke twee steekmonsters tenminste 24 uur verstreken dient te zijn.

** Onder N-totaal wordt verstaan de totale hoeveelheid aan stikstofverbindingen van nitraat, nitriet alsmede ammonium en organisch gebonden stikstof volgens de Kjeldahl-methode.

- h. De verschuldigde vergoeding is opgenomen in het Tarievenreglement ([download](#)).
- i. Havenbedrijf moerdijk is gerechtigd deze toestemming onder opgaaf van redenen (al dan niet tijdelijk) in te trekken en/of aanvullende voorwaarden te stellen.