

Eisen aan afvoer van hemelwater op het riool.

Versie 15-12-2021

Vooraf dient de aanvrager een (terrein) rioolplan te ontwerpen en te overleggen aan Havenbedrijf Moerdijk. In dit plan dient de reactie van het bevoegd gezag (Waterschap Brabantse Delta / Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant) op het voornemen van aanleg te zijn opgenomen en dient bij het bevoegd gezag een formele vergunning te zijn aangevraagd bij het Omgevingsloket (bijvoorbeeld online via www.olo.nl).

Na goedkeuring bepaalt de afdeling Infrastructuur en Beheer in overleg de locatie van een inspectieput.

- a. Een toestemming heeft betrekking op het aanbrengen van een lozingsmiddel en het lozen van huishoudelijk afvalwater, sanitair afvalwater, bedrijfsafvalwater, productieafvalwater, of terreinwater, afkomstig van het terrein van de houder van de toestemming. Lozing vindt plaats via een aansluiting op het rioolstelsel (VWA/DWA) van het Havenbedrijf Moerdijk;
- b. Indien, als gevolg van calamiteiten, onregelmatigheden of bijzondere omstandigheden niet aan de met betrekking tot of ten behoeve van de kwaliteit van het te lozen afvalwater gestelde voorschriften kan worden voldaan, dient de houder van de toestemming terstond maatregelen te treffen (afsluiterconstructie) om een ongecontroleerde lozing te voorkomen;
- c. Van dergelijke calamiteiten, onregelmatigheden of bijzondere omstandigheden dient de houder van de toestemming onmiddellijk het Havenbedrijf Moerdijk alsmede bevoegd gezag in kennis te stellen. De door of vanwege het Havenbedrijf Moerdijk of bevoegd gezag ter zake gegeven aanwijzingen dienen stipt te worden gevolgd;
- d. De houder van de toestemming brengt van ieder voorval schriftelijk rapport uit aan bevoegd gezag, met afschrift aan het Havenbedrijf Moerdijk, met vermelding van de oorzaak, datum en tijdstip van aanvang en beëindiging van het voorgevallene en de gevolgen hiervan voor de kwaliteit van het geloosde water, alsmede van de voorgenomen maatregelen ter voorkoming van herhaling;
- e. Voorgenomen wijzigingen, welke tot gevolg zullen hebben dat de feitelijke situatie niet meer door de ten behoeve van een toestemming overlegde beschrijvingen correct worden weergegeven, moeten aan het Havenbedrijf Moerdijk en bevoegd gezag worden gemeld;
- f. Naast het bepaalde in de geldende Algemene Uitgiftevoorwaarden ([download](#)) dient de houder van de toestemming van de overdracht van het bedrijf en/of lozingswerk aan rechtsopvolger onder algemene of bijzondere titel binnen 14 dagen (althans: binnen een redelijke termijn) aan het Havenbedrijf Moerdijk en benoemd gezag mededeling te doen;
- g. De houder van een toestemming is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is/zijn met het toezicht op de naleving van hetgeen bij deze toestemming bepaald of bevolen is. Hij deelt binnen 14 dagen nadat deze toestemming in werking is getreden aan het Havenbedrijf Moerdijk en genoemd Waterschap mede de naam, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door of vanwege het toezicht is/zijn aangewezen. Wijzigingen dienen onmiddellijk te worden gemeld;
- h. De lozingsvoorzieningen dient te worden voorzien van
 - Afsluiter constructies ter hoogte van de perceelsgrens in geval van calamiteiten;
 - Terugslagkleppen in geval van hoogwater.
- i. Via de krachtens een toestemming toegestane lozing mag uitsluitend schoon water worden geloosd.

(vervolg op volgende pagina)

- j. Het te lozen hemelwater ter plaatse van het lozingspunt kan als niet-verontreinigd worden gekarakteriseerd, indien de navolgende parameters onderstaande grenswaarden niet zullen overschrijden:

Parameter	Gemiddeld *	Steekmonster	Eenheid
Zuurgraad		6,5 < pH <9	mg/l
Chemisch zuurstofverbruik (CZV)	60	120	mg/l
Biochemisch zuurstofverbruik	5	10	mg/l
N-totaal **	5	10	mg/l
Zware metalen als som van de metalen koper, chroom, lood en zink		0,25	mg/l
Minerale olie	3	6	mg/l
Chloride		200	mg/l

* onder gemiddelde wordt verstaan het rekenkundig gemiddelde van 10 willekeurig genomen steekmonsters, waarbij tussen elke twee steekmonsters tenminste 24 uur verstreken dient te zijn.

** Onder N-totaal wordt verstaan de totale hoeveelheid aan stikstofverbindingen van nitraat, nitriet alsmede ammonium en organisch gebonden stikstof volgens de Kjeldahl-methode.

- k. Havenbedrijf moerdijk is gerechtigd een toestemming onder opgaaf van redenen (al dan niet tijdelijk) in te trekken en/of aanvullende voorwaarden te stellen;
- l. Ingevolge het bepaalde in het geldende Tarievenreglement ([download](#)) is geen jaarlijkse vergoeding verschuldigd;
- m. De kosten voor het opmaken van een toestemming zijn opgenomen in de algemene voorwaarden ([download](#)).